

深圳市一般工业企业排污申报表 2017年10月至 月

单位名称 (盖章)		深圳水务(集团)有限公司南山水厂				法人代表		王劲松		
联系人		梁明	电话	13632878422		邮政编码		518052		
地址		深圳市南山区南山大道 3968 号								
行业类型		公用事业		投产时间			2009年5月			
员工人数		64		厂内住宿人数			15			
用水情况	总用水量 (吨)			14406						
	其中	自来水用水量 (吨)		自备水用水量 (吨)		回用水用水量 (吨)				
		14406		0		0				
废水排放情况	排污口名称		排放量 (吨)		排放去向		主要污染物及浓度 (mg/L)		数据来源	
	总排口				南山污水处理厂		pH 值, 最大 7.82 COD, 最大 131mg/l SS, 最大 100mg/l 氨氮, 最大 0.45mg/l 总磷, 最大 0.90mg/l		深圳市城市排水监测站	
	污水处理设施		设计处理能力 (吨/小时)		实际处理量 (吨)		流量计累计读数 (吨)			
							上次	本次		
	离心脱水机		17 吨/小时		2100		87253	89353		
废气排放情况	锅炉	燃料名称	燃料量 (吨或 m ³)	烟囱编号	锅炉型号	运行时间 (小时/天)	运行天数 (天)	燃料含硫量%	主要污染物及浓度 (mg/m ³)	数据来源
	其他燃烧	燃料名称	燃料量 (吨或 m ³)	烟囱编号	设备名称	运行时间 (小时/天)	运行天数 (天)	燃料含硫量%	主要污染物及浓度 (mg/m ³)	数据来源

粉尘 排放 情况	用料名	用料量 (吨)	设备名 称	运行时间 (小时/ 天)	运行天数 (天)	排放量 (M ³ /小 时)	主要污染物 及浓度 (mg/m ³)	数据来 源	
石场 (或砖瓦厂、石灰厂) 成品石料 (或砖、瓦、石灰) 量: 吨									
噪声 情况	噪声源 名称	台数	开机天 数	日开机 小时数	声源分贝 值 db (A)	厂界噪声 值 db (A)	数据来 源	消声状况	
	反冲泵	3	31	1.5		51.2/	环境监 测站	良好	
	鼓风机	2	31	0.4		49.8			
送水泵	6	31	24			54.7/ 47.8	环境监 测站	良好	
固体 废弃 物	名 称		排放量 (吨)		处理方式或排放去向		主要污染物及浓度 (mg/L)		
	危险废物		0						
	污泥		185		运输至污泥填埋场		含水率 (低于 70%)		
备注									

填表说明:

- 1、行业类型指: 化工、造纸、医药、印染、钢铁、畜禽养殖、发酵和酿造、制革、其他。
- 2、自备水指: 单位自行打井或在河中自备水泵抽水。
- 3、排放去向指: (1) 经城市下水道流入江河、湖、库; (2) 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂。
- 4、自来水用水量、燃料用量、有机溶剂用量须附有水费单或购买 (进货) 发票的复印件。
- 5、填报一式两份, 自存一份, 每月/季十日后报环境监管部门一份。

填报人:

填报时间:

2017. 11. 10