



180000343904

检测报告



报告编号 A2210115489101C-3

第 1 页 共 4 页

委托单位 深圳市水务（集团）有限公司盐田分公司受检单位 深圳市水务（集团）有限公司盐田水质净化厂受检单位地址 深圳市盐田区协和路 3 号样品类型 厂界噪声、噪声检测类别 委托检测

华测检测认证集团股份有限公司

检验检测专用章

No.45264B3A26

报告说明

报告编号 A2210115489101C-3

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；报告中样品名称由客户提供，本实验室对此真实性不承担责任。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

华测检测认证集团股份有限公司

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101


检测委托受理电话：0755-33681225

报告质量投诉电话：0755-33683986, 33682778

传真：0755-33683385

编

制：



签

发：




签发人姓名：

李胜云

审

核：



签发日期：

2021/04/21

检测结果

报告编号 A2210115489101C-3

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	厂界噪声	采样人员	张凯生、简文飞		
检测日期	2021-04-13	气象条件	晴, 风速(昼间): 1.0m/s (夜间): 1.1m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	厂界外噪声检测点 1#	14:47~14:52	生产噪声	昼间	59
2	厂界外噪声检测点 2#	14:56~15:01	生产噪声	昼间	58
3	厂界外噪声检测点 3#	15:04~15:09	生产噪声	昼间	59
4	厂界外噪声检测点 4#	15:12~15:17	生产噪声	昼间	58
5	厂界外噪声检测点 1#	23:04~23:09	生产噪声	夜间	49
6	厂界外噪声检测点 2#	23:13~23:18	生产噪声	夜间	48
7	厂界外噪声检测点 3#	23:21~23:26	生产噪声	夜间	49
8	厂界外噪声检测点 4#	23:30~23:35	生产噪声	夜间	47

表 2:

样品信息:					
样品类型	噪声	采样人员	张凯生、简文飞		
检测日期	2021-04-13	气象条件	晴, 风速(昼间): 1.0m/s		
检测结果:					
序号	检测点位置	检测时段	主要声源	结果 dB(A)	
1	鼓风机房外一米检测点 5#	09:48~10:08	鼓风机噪声	昼间	67
备注: 鼓风机房外一米检测点 5#检测点位置由客户指定。					


检验检测机构章

检测结果

报告编号 A2210115489101C-3

第 4 页 共 4 页

附：测点示意图



注:5#为鼓风机房噪声

深圳市水务（集团）有限公司盐田水质净化厂

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
厂界噪声、噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声级计 AWA5680-4

报告结束